

东营利津辉阳升压站~海口 500kV 输电线路工程

竣工环境保护验收意见

2025年4月11日，东营辉阳清洁能源有限公司组织召开了东营利津辉阳升压站~海口500kV输电线路工程竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位东营辉阳清洁能源有限公司有关部门，设计单位山东电力工程咨询院有限公司，施工单位山东送变电工程有限公司，监理单位山东华能建设管理有限公司，总承包单位山东电力工程咨询院有限公司，环评单位山东科盛生态环境有限公司，验收调查单位山东电力工程咨询院有限公司，检测单位山东宏博检测技术有限公司及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

东营利津辉阳升压站~海口500kV输电线路工程起于辉阳500kV升压站，止于海口500kV变电站，新建单回架空线路全长13.64km，新建铁塔39基，其中直线塔21基，耐张塔17基，双回路耐张塔1基。

工程位于山东省东营市。

二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程不存在重大变动。

三、环境保护设施落实情况

工程按照环境影响报告书及其批复文件提出的要求，落实了污染防治

和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；输电线路周围及环境保护目标处电磁环境和声环境检测值均满足相关标准要求；环境风险控制措施可行。

五、验收结论

东营利津辉阳升压站~海口500kV输电线路工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告书及其批复文件的要求，各项环境保护措施有效，验收调查报告符合相关技术规范，同意东营利津辉阳升压站~海口500kV输电线路工程通过竣工环境保护验收。

六、建议

进一步加强工程运行期巡查和环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收组

2025年4月11日